

Für die Abschaltung der Geräte bzw. Alarmmeldung (falls gewünscht) sind in der Auslöseeinheit 2 potentialfreie Kontakte installiert, die mit max. 230 V / 16 A belastbar sind. Die Kabel sind auf eine Klemmleiste aufgelegt. Es werden 1-fach / 2-fach und 3-fach Schalter eingesetzt.

